



АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ

«17» июня 2022 г.

г. Махачкала

№ 55-09

**Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности
на территории, в здании и помещениях
Агентства информации и печати Республики Дагестан**

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, и с целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях Агентства информации и печати Республики Дагестан.

2. Ответственным за пожарную безопасность:

ознакомить всех работников управления и отделов Агентства информации и печати Республики Дагестан с требованиями Инструкции о мерах пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях Агентства информации и печати Республики Дагестан;

осуществлять контроль за соблюдением работниками Агентства информации и печати Республики Дагестан правил пожарной безопасности и Инструкции о мерах пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях Агентства информации и печати Республики Дагестан.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Агентства информации и печати РД. Магомедова А.С.

Руководитель

А. Джамалутдинов

Утверждена приказом Агентства информации
и печати Республики Дагестан
от «17» июня 2022 г. № 55-о9

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
на территории, в здании и помещениях
Агентства информации и печати Республики Дагестан

1. Общие положения

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях Агентства информации и печати Республики Дагестан разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, и других нормативных документов по пожарной безопасности.

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников Агентства информации и печати Республики Дагестан (далее - Агентство) и обязательна для исполнения.

1.3. Целью данной Инструкции является недопущение причинения вреда здоровью и жизни людей, находящихся в здании и на территории Агентства, а также обеспечение сохранности имущества Агентства.

1.4. Работники Агентства допускаются к работе только после прохождения ими инструктажа о мерах пожарной безопасности и ознакомления под роспись с настоящей Инструкцией в журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности.

1.5. Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности:

ответственность за пожарную безопасность служебных, вспомогательных, складских и других помещений Агентства несут руководители отделов, а также работники Агентства в пределах своей компетенции;

руководители отделов Агентства, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;

ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый работник (независимо от стажа работы и занимаемой должности). Работники обязаны знать, строго выполнять и поддерживать установленный в здании противопожарный режим, не допускать действий, приводящих к пожару, а также знать свои обязанности в случае его возникновения;

лица, виновные в нарушении данной Инструкции, в зависимости от характера

нарушений и их последствий несут дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность.

2. Порядок содержания территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов Агентства

2.1. На территории Агентства запрещено устраивать свалки из отходов горючих материалов.

2.2. На территории, в здании и помещениях Агентства запрещается:

использовать электрощитовые и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на эвакуационные лестницы;

проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и иные горючие материалы.

2.3. При организации мероприятий с массовым пребыванием людей (совещания, торжества, рекламные акции) организатор мероприятия обеспечивает осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.

2.4. Установка новогодних елок должна производиться на устойчивом основании, не загромождая выходы из помещений. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

2.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья;

полностью гасить свет в помещении во время представлений;

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

2.6. На основных и резервных выходах должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.3. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, должны содержаться в исправном состоянии.

3.4. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.5. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

3.6. Ответственные лица обеспечивают исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и организуют не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств.

3.7. Ответственные лица обеспечивают в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и плановому предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

4.1. Все помещения независимо от назначения перед закрытием должны обязательно осматриваться лицами, ответственными за пожарную безопасность того или иного помещения, или назначенными ими лицами.

4.2. Осмотр помещений предусматривает:

устранение возможных причин пожара;

устранение причин, способствующих распространению огня;

готовность средств пожаротушения к использованию.

4.3. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием необходимо тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям работы должны

функционировать круглосуточно);

отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов, электрооборудования с горючими веществами и материалами;

уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;

удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место;

наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.

4.4. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гарни и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков выявить причину и принять меры по ее устраниению.

4.5. В помещении необходимо обеспечить свободный доступ к датчикам охранно-пожарной сигнализации и средствам охранно-тревожной сигнализации, не загораживать зону обнаружения датчика какими-либо предметами.

4.6. Выходя из помещения, тщательно закрыть окна, форточки, двери, исключить их самопроизвольное открывание.

5. Расположение мест для курения, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

5.1 Курение в здании и помещениях Агентства запрещено, кроме мест, специально предусмотренных для курения.

5.2 Запрещено применение открытого огня в здании и помещениях Агентства.

5.3 Места для проезда транспорта определяются схемой проезда транспорта.

5.4 Огневые или иные пожароопасные работы, в том числе временные, производятся в строго определенных ответственными за пожарную безопасность местах.

6.Обязанности и действия работников Министерства при пожаре

6.1 При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника Агентства является спасение жизни людей.

6.2При обнаружении запаха гарни, дыма и других признаков загорания:

немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую очередь, руководство Агентства, а также сотрудников охраны (можно воспользоваться ручным пожарным извещателем либо тревожной кнопкой);

немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01 или с мобильного - 101 с указанием точного адреса и места пожара, а также сообщить свою фамилию, порядок подъезда к объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

6.3С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

6.4В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры по предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого основные и запасные эвакуационные выходы.

6.5Организовать проверку наличия работников своей службы, эвакуированных из

здания, по имеющимся спискам.

6.6 Определить лицо, знающее расположение подъездных путей, для встречи пожарных подразделений и оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу возгорания.

6.7 При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

6.8 Принять, при необходимости, меры по отключению приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, остановить работу транспортирующих устройств, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания, привлекая технические службы Агентства.

6.9 Из числа работников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа посторонних лиц в здание, где возник пожар.

6.10 До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители, подача воды по рукавным линиям из пожарных кранов) и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка), строго придерживаясь следующих правил:

должна быть обеспечена защита и эвакуация людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, риска получения ожогов;

запрещается подносить огнетушитель ближе 1 метра к электроустановке под напряжением;

запрещается тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся под напряжением;

через задымленный коридор, лестницу необходимо двигаться, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма;

в продуктах горения содержится до 100 видов токсических химических соединений (синильная кислота, фосген, оксид углерода и другие), а содержание кислорода в воздухе уменьшается. Поэтому опасен не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Для предотвращения попадания дыма в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды и приложить к лицу;

в случае вспышки разлитого бензина, масла пламя надо гасить песком, землей, огнетушителем или иными подручными средствами (стиральный порошок, соль), засыпая ими огонь.

6.11 Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности, организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей.

6.12 По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.

В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

Разработал:

ответственный по пожарной безопасности

Агентства информации и печати Р.Д.

 Магомедов И. М.

*